

د ۳۰۰/۱۹۷۳۱  
..... شماره .....  
..... تاریخ ..... ۱۳۹۵/۱۱/۶  
..... پوست ندارد

بسمه تعالیٰ

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرورشی  
معاونت بهداشت  
معاونت درمان

## رئيس محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: ابلاغ درجه حرارت فضاهای مراقبت از نوزاد

با سلام و احترام

در راستای برنامه های کاهش میزان مرگ و میر نوزادان و استاندارد سازی فرایند های مراقبت از نوزاد و با عنایت به مکاتبه شماره ۱۳۹۵/۹/۲۲ مورخ ۹۵/۰۲۸ رئیس محترم انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران در خصوص وفور خطرناک هیپوترمی در بین نوزادان و بنابر نظرات انجمن علمی مزبور و اداره سلامت نوزادان بدین وسیله درجه حرارت محل های مراقبت از نوزادان در بخش های ارائه خدمت اعم اتاق های زایمان ، اتاق عمل سازارین، مراکز تسهیلات زایمانی ، پایگاههای سلامت جامعه و خانه های بهداشت و منازل به شرح زیر اعلام می گردد .

۱. اتاق های زایمان یا اتاق عمل سازارین ۲۵-۲۶ درجه سانتیگراد .
۲. اتاق مشترک مادر و نوزاد در بخش هم اتاقی مادر و نوزاد / پس از زایمان ۲۴-۲۲ درجه سانتیگراد .
۳. پایگاههای سلامت جامعه و خانه های بهداشت و محل مراقبت از نوزاد در منزل ۲۴-۲۲ درجه سانتیگراد .

لازم است نسبت به فراهم سازی شرایط کنترل درجه حرارت مزبور و تامین ابزار وسایل مورد نیاز برای ایجاد تهويه لازم و رساندن درجه حرارت فضاهای نگهداری از نوزاد به درجه حرارت های تعیین شده در همه مراکز بهداشتی درمانی(پایگاه های سلامت جامعه، خانه های بهداشت، مراکز تسهیلات زایمانی ) و مراکز درمانی آموزشی و بیمارستان ها در بخش های دولتی و غیر دولتی اقدام لازم انجام گردد. درجه حرارت های تعیین شده در این دستور العمل جایگزین درجه حرارت های تعیین شده در سایر بسته های خدمتی گذشته می باشد.

دکتر علی اکبر سیاری  
معاون بهداشت  
حرارت پرداز

دکتر محمد آقاجانی  
معاون درمان